BM OKTF területek tűzveszélyességi osztályba sorolása

Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

2094 Nagykovácsi,
Nagykovácsi út 3.

A Tűzvédelmi Szabályzat 1. melléklete

BM OKTF helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása

Irodaépület

Sorszám	Helyiség, térrész megnevezése	Tűzveszélyességi osztály
1.	001 iroda (3 helyiség)	„D"
2.	002 iroda	„D"
3.	teakonyha	„D"
4.	WC, mosdó (előtér)	„E"
5.	lépcsőház	„E"
6.	tároló (lépcső alatt)	„C"
7.	003 raktár (két helyiség)	„C"
8.	004 tanterem (informatikai)	„C"
9.	005 sokszorosító	„D"
10.	006 tároló	„C"
11.	007 iktató, irattár, biztonsági szoba	„D"
12.	008 tanterem	„D"
13.	009 tanterem	„D"
14.	010 tanterem	„D"
15.	011 iroda	„D"
16.	012 iroda	„D"
17.	013 tréning szoba	„D"
18.	014 tréning szoba	„D"
19.	015 irattár	„C"
20.	kazánház	„D"
21.	telefonközpont	„D"
22.	előtér (telefonközpont)	„D"
23.	szerverterem	„D"
24.	WC, mosdó (előtér)	„E"
25.	folyosó	„E"
26.	folyosó	„E"
27.	lépcsőház	„E"
28.	tároló (lépcső alatt)	„C"
29.	előtér	„E"
30.	101 iroda (3 helyiség)	„D"
31.	teakonyha	„D"
32.	WC, mosdó (előtér)	„E"
33.	lépcsőház	„E"
34.	102 iroda (2 helyiség)	„D"
35.	103 iroda	„D"
36.	104 iroda (3 helyiség)	„D"
37.	105 iroda	„D"
38.	106 iroda	„D"
39.	teakonyha	„D"
40.	WC, mosdó (előtér)	„E"
41.	107 iroda (2 helyiség)	„D"
42.	108 iroda	„D"
43.	109 iroda (2 helyiség)	„D"
44.	110 iroda	„D"

45.	111 iroda	„D"
46.	112 iroda	„D"
47.	113 iroda	„D"
48.	114 iroda	„D"
49.	115 iroda	„D"
50.	116 iroda	„D"
51.	117 iroda	„D"
52.	118 iroda	„D"
53.	119 iroda	„D"
54.	120 iroda	„D"
55.	121 iroda (2 helyiség)	„D"
56.	122 irattár	„C"
57.	folyosó	„E"
58.	lépcsőház	„E"

A helyiségek területi arányától függetlenül, a rendeltetéséből fakadóan az épület tűzveszélyességi osztálya: **mérsékelten tűzveszélyes („D").**

Kollégium épületszárny

Sorszám	Helyiség, térrész megnevezése	Tűzveszélyességi osztály
Földszint/alagsor		
1.	002 szoba	„D"
2.	003 szoba	„D"
3.	004 szoba	„D"
4.	005 szoba	„D"
5.	006 szoba	„D"
6.	007 szoba	„D"
7.	008 szoba	„D"
8.	008 szoba	„D"
9.	009 szoba	„D"
10.	010 szoba	„D"
11.	011 szoba	„D"
12.	012 raktár	„C"
13.	013 társalgó	„D"
14.	014 vasaló	„D"
15.	015 apartman	„D"
16.	016 gondnoki iroda	„D"
17.	017 szoba	„D"
18.	018 szoba	„D"
19.	019 szoba	„D"
20.	020 szoba	„D"
21.	021 iroda	„D"
22.	teakonyha	„D"
23.	mosdók	„E"
I. emelet		
24.	101 társalgó	„D"
25.	102 szoba	„D"
26.	103 szoba	„D"
27.	104 szoba	„D"

28.	105 szoba	„D"
29.	106 szoba	„D"
30.	107 szoba	„D"
31.	108 szoba	„D"
32.	109 szoba	„D"
33.	110 szoba	„D"
34.	111 szoba	„D"
35.	112 apartman	„D"
36.	113 apartman	„D"
37.	114 szoba	„D"
38.	115 szoba	„D"
39.	116 szoba	„D"
40.	117szoba	„D"
41.	118 szoba	„D"
42.	119 szoba	„D"
43.	120 szoba	„D"
44.	121 vasaló	„D"
45.	122 konyha	„D"
46.	folyosó	„E"
47.	mosdók	„E"
48.	lépcsőház	„E"
II. emelet		
49.	202 203 társalgó	„D"
50.	folyosó	„E"
51.	204 szoba	„D"
52.	205 szoba	„D"
53.	206 szoba	„D"
54.	207 szoba	„D"
55.	208 szoba	„D"
56.	209 szoba	„D"
57.	210 szoba	„D"
58.	211 szoba	„D"
59.	212 apartman	„D"
60.	213 apartman	„D"
61.	214 szoba	„D"
62.	215 szoba	„D"
63.	215 szoba	„D"
64.	216 szoba	„D"
65.	217 szoba	„D"
66.	218 szoba	„D"
67.	219 szoba	„D"
68.	220 szoba	„D"
69.	vasaló	„D"
70.	konyha	„D"
71.	mosdók	„E"

A helyiségek területi arányától függetlenül, a rendeltetéséből fakadóan az épület tűzveszélyességi osztálya: **mérsékelten tűzveszélyes („D").**